



Łukasiewicz

ŁIT

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr 002/2025



AC 017

Producent: **DYWILAN Sp. z o. o.**
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

Wyrób: **Włókiennicze pokrycie podłogowe WILTON DYWILAN**

Artykuł: **533 OMEGA**
534 POLONIA
538 SUPERIOR
MOON

Opis: **włókiennicze pokrycia podłogowe tkane z okrywą włókienną typu Wilton, surowiec okrywy 100 % wełna, całkowita masa powierzchniowa 2500÷3700 g/m²**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: **PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień KT/P/11 Ocena zapalności pokryw podłogowych. Wydanie G z dnia 26.06.2024 r.**

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13501: 2019-02 dla klasy reakcji na ogień B_{fl}-s1 Wyrób trudno zapalny*) - spełnia wymagania zawarte w KT/P/11

Program certyfikacji: **PRC/07**

Certyfikatu udzielono na podstawie: **Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny**
90-570 Łódź Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Laboratorium Badań Palności Wyrobów, ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź
Świadectwo z badań nr: 20/BL-PW/25 z dnia 17.01.2025 r.

Prawo do posługiwania się certyfikatem dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów, posiadających identyczne właściwości (parametry), jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentach stanowiących podstawę certyfikacji.

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone w Umowie nr U/29/2024/D4 z dnia 16.12.2024 r.

Data pierwszego wydania: **27.01.2025 r.**

Data wydania: **27.01.2025 r.**

Data ważności: **26.06.2026 r.**

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert

Kierownik
mgr inż. Piotr Kantor

Sieć Badawcza Łukasiewicz Łódzki Instytut Technologiczny

Dyrektor
dr hab. Marcin Górski



*) Wyrób trudno zapalny w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami