



Łukasiewicz
ŁIT

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr 025/2023



Producent: **DYWILAN Sp. z o. o.**
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

Wyrób: **Włókiennicze pokrycie podłogowe**
WILTON DYWILAN

Artykuł: **533 OMEGA**
534 POLONIA
538 SUPERIOR
MOON

Opis: **włókiennicze pokrycia podłogowe tkane z okrywą włókienną typu Wilton,**
surowiec okrywy 100 % wełna, całkowita masa powierzchniowa 2500÷3700 g/m²

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: **PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów**
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
KT/P/11/IW Ocena zapalności pokryć podłogowych. Wydanie D z dnia 01.08.2021 r.

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13501: 2019-02 dla klasy reakcji na ogień B_{fl}-s1
Wyrób trudno zapalny*) - spełnia wymagania zawarte w KT/P/11/IW

Program certyfikacji: **PRC/07/IW**


Certyfikatu udzielono na podstawie: **Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny**
90-570 Łódź Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Laboratorium Badań Palności Wyrobów, ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź
Świadectwo z badań nr: 172/BL-PW/23 z dnia 28.06.2023 r.

Prawo do posługiwania się certyfikatem dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów, posiadających identyczne właściwości (parametry), jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentach stanowiących podstawę certyfikacji.

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone w Umowie nr U/18/2023/D4 z dnia 29.05.2023 r.

Data pierwszego wydania: **04.07.2023 r.**
Data wydania: **04.07.2023 r.**
Data ważności: **03.01.2025 r.**




Dział Certyfikacji Wyrobów
Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert
Kierownik
mgr inż. Piotr Kantor

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Łódzki Instytut Technologiczny
Dyrektor
dr Radosław Dziuba

*) Wyrób trudno zapalny w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami



Łukasiewicz

ŁIT

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr 026/2023



AC 017

Producent: DYWILAN Sp. z o. o.
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

Wyrób: Włókiennicze pokrycie podłogowe
WILTON DYWILAN

Artykuł: 533 OMEGA 538 SUPERIOR
534 POLONIA MOON

Opis: włókiennicze pokrycia podłogowe tkane z okrywą włókienną typu Wilton, surowiec okrywy 100 % wełna, całkowita masa powierzchniowa 2500÷3700 g/m²

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: KT/B/08/IW Produkty włókiennicze. Kryteria oceny właściwości higienicznych. Wydanie F z dnia 01.08.2021 r.

Wyrób spełnia wymagania higieniczne określone w KT/B/08/IW oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia wymienionych w Załączniku XVII REACH w zakresie:

- dopuszczalnej zawartości pentachlorofenolu (PCP)
- dopuszczalnej zawartości amin aromatycznych
- odporności wybarwień na tarcie
- dopuszczalnego zapachu
- dopuszczalnej zawartości organicznych związków cyny (TBT, TPhT, DBT, DOT)
- dopuszczalnej wartości emisji związków lotnych
- dopuszczalnej zawartości wolnego formaldehydu
- dopuszczalnej wartości pH

Program certyfikacji: PRC/07/IW

Certyfikatu udzielono na podstawie: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny
90-570 Łódź Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych
Świadectwo z badań nr: 509.150/ODT/BL-EW/23 z dnia 16.06.2023 r.
509.150/pH/BL-EW/23 z dnia 16.06.2023 r.

Prawo do posługiwania się certyfikatem dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów, posiadających identyczne właściwości (parametry), jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentach stanowiących podstawę certyfikacji.

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone w Umowie nr U/18/2023/D4 z dnia 29.05.2023 r.

Data pierwszego wydania: 04.07.2023 r.

Data wydania: 04.07.2023 r.

Data ważności: 03.01.2025

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert

Kierownik

mgr inż. Piotr Kantor



Sieć Badawcza Łukasiewicz Łódzki Instytut Technologiczny

Dyrektor

dr Radosław Dziuba